

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф.54-69-62 (код 8332) E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района

(наименование органа государственного надзора)

г. Орлов ул. Орловская 103, тел. 2-10-80, E-mail: pch_45gpn@gumail.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 15/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Колково Орловского района Кировской области (МКОУ ООШ С. КОЛКОВО)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Севиюгина А.Н.*

Отделение надзорной деятельности и № 15
профилактической работы Орловского
района

(наименование органа ГПН)

от « 06 » апреля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 00 мин.

« 12 » апреля 2021 г. по 12 ч 00 мин. « 12 » апреля 2021 г.

проведена плановая проверка

Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Савиных Алексей Валерьевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Колково Орловского района Кировской области (МКОУ ООШ С. КОЛКОВО) Кировская область Орловский район с. Колково ул. Шубина-1

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директор Чайникова Валентина Ивановна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не смонтировано (отсутствует) на путях эвакуации и в местах прохода аварийное эвакуационное освещение.	ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3 п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.7.105. СП 52.13330.2011	01.05.2022	
2.	В коридорах эвакуационных выходов (коридор 1;2 этажа) применяются горючие материалы (линолеум) с неизвестными пожарными характеристиками.	ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 2-3 м квартале 2022 г.

(квартал, месяц)

Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Савиных Алексей Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«12» апреля 2021г.

Предписание для исполнения получил:



Директор МКОУ ООШ с.Колково Чайникова Валентина Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

« 12 » апреля 2021г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.

Форма

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района
(наименование органа государственного пожарного надзора)
г. Орлов ул. Орловская 103, тел. 2-10-80, E-mail: pch 45grp@gmail.kirov.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного
пожарного надзора)

Предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований

"12" апреля 20 21г. в период с 09 ч. 00 мин по 12 ч. 00 мин.

Проведена внеплановая выездная проверка по соблюдению требований пожарной безопасности муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Колково. В результате проверки установлено,
(предварительная проверка поступившей информации, мероприятие по контролю)

Что в здании МКОУ ООШ с. Колково присутствуют нарушения требований пожарной безопасности:

(без взаимодействия с органами власти, организациями и гражданами)

Не смонтировано (отсутствует) на путях эвакуации и в местах прохода аварийное эвакуационное освещение (ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г. (далее ФЗ №69-ФЗ); ч.3 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ); п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (далее ППР в РФ); п.7.105. СП 52.13330.2011).

В коридорах эвакуационных выходов (коридор 1;2 этажа) применяются горючие материалы (линолеум) с неизвестными пожарными характеристиками (ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*)

(выявленные нарушения обязательных требований)
наступившие и возможные последствия)

На основании изложенного, руководствуясь ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности» и ст.62, 63 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Директора МКОУ ООШ с. Колково Чайникову Валентину Ивановну
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
должностного лица, занимаемая должность, место работы)

о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за продолжение правонарушений наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, вышеуказанные нарушения необходимо устранить за продолжение правонарушений, нарушение обязательных требований)

О принятых мерах в месячный срок со дня получения предостережения сообщить в ОНДПР Орловского района по адресу: г.Орлов, ул.Орловская,103 каб.4

Главный государственный инспектор
Орловского района по пожарному надзору
Севрюгин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы
начальника органа ГПН)

" 12 " 04 20 21 г



ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
о назначении административного наказания

Дата вынесения: «12» апреля 2021 года
Время вынесения: 16 час. 00 мин.

Место вынесения:
г. Орлов ул. Орловская, 103 каб.4

Я, государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Савиных Алексей Валерьевич

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)

рассмотрев протокол об административных правонарушениях от 12.04.2021 №19 и материалы в отношении:

1. Фамилия, имя, отчество	<i>Чайникова Валентина Ивановна</i>
2. Дата и место рождения	<i>27.02.1970 с. Михайловка Коростенского р-на Житомирской обл.</i>
3. Язык, национальность	<i>русский</i>
4. Зарегистрированный по месту жительства	<i>Кировская область, г. Орлов, ул. Воровского, д.35</i>
5. Место фактического проживания, телефон	<i>Кировская область, г. Орлов, ул. Воровского, д.35</i>
6. Занимаемая должность	<i>Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Колково</i>
7. Семейное положение, наличие иждивенцев	
8. Документ, удостоверяющий личность	<i>паспорт 33 14 №305214 выдан 30.03.2015 ТП УФМС России по Кировской области в Орловском районе</i>
9. Документ, подтверждающий статус должностного лица	<i>Приказа управления образования Орловского района от 09.06.2011г. №59/1-л/с</i>
10. Сведения о привлечении к административной ответственности ранее	<i>не привлекался</i>

а именно: В период с 09:00 12 апреля по 12:00 12 апреля 2021 г. при проведении внеплановой, (место, время совершения и событие административного правонарушения)

выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в здании и помещениях Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Колково по адресу: Кировская область, Орловский район, с.Колково, ул.Шубина,1, выявлены нарушения:

установлено, что гр. Чайникова В.И., являясь директором согласно приказа управления образования Орловского района от 09.06.2011г. №59/1-л/с и неся персональную ответственность за пожарную безопасность на объекте не выполнила в установленный срок к 01.07.2020 пункты предписания №20/1/1 от 08.07.2020 №№ пунктов 1;2

Ст.37;38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»: руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

нарушения, квалифицируемые по ч.1 ст.20.4
Кодекса РФ об административных правонарушениях:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	2.	3.

1.	Не смонтировано (отсутствует) на путях эвакуации и в местах прохода аварийное эвакуационное освещение.	ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4 ч.3 п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.7.105. СП 52.13330.2011
2.	В коридорах эвакуационных выходов (коридор 1;2 этажа) применяются горючие материалы (линолеум) с неизвестными пожарными характеристиками.	ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*

При составлении протокола об административном правонарушении Чайникова В.И. присутствовала лично, копию протокола об административном правонарушении получила 12.04.2021 г. Внесла ходатайство о рассмотрении протокола об административном нарушении в день его составления, ходатайство удовлетворено.

Как следует из материалов дела, вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности выявлены инспектором по пожарному надзору непосредственно при нахождении на территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Колково по адресу: Кировская область, Орловский район, с.Колково, ул.Шубина,1. Событие административного правонарушения подтверждается актом проверки от 12.04.2021г. №15; протоколом об административном правонарушении от 12.04.2021 №19, указанные документы изучены, оглашены. Нарушения Чайниковой В.И. по существу не оспариваются.

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования государственных инспекторов по пожарному надзору.

Чудиновских М.В., являясь директором согласно приказа управления образования Орловского района от 09.06.2011г. №59/1-л/с и, неся персональную ответственность за пожарную безопасность на объекте, указанные обязанности не выполнила, тем самым совершила административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Прекратить производство по статье 2.9 КоАП РФ ввиду малозначительности правонарушения не представляется возможным по следующим основаниям: данное правонарушение посягает на общественную безопасность, создавая угрозу охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, не являются обстоятельствами, характеризующими малозначительность правонарушения. Они в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

В качестве смягчающих обстоятельств принимаю намерение устранить нарушения, выявленные при проверке.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 4.4, 22.1, 22.2, 23.34, 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с учетом установленных обстоятельств, -

ПОСТАНОВИЛ:

Директора МКОУ ООШ с. Колково Чайникову Валентину Ивановну

(Ф.И.О. лица, привлекаемого к административной ответственности)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного **частью 1 статьи 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и привлечь к административной ответственности **в виде:**

предупреждения

Гражданину Чайниковой В.И. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.1., 28.2. КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

8. Физическому лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанное лицо вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

8. В соответствии с ст. 51 Конституции РФ имеете право не свидетельствовать против самого себя и своих близких, круг которых определен Федеральным законом.

Порядок обжалования постановления

В соответствии с п. 3 ч.1 ст. 30.1 КоАП РФ постановление о назначении административного наказания вынесенное должностным лицом обжалуется в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в суд по месту рассмотрения дела в течение 10 дней со дня получения постановления.

Порядок подачи жалобы на постановление

В соответствии с ч. 1 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Права и обязанности разъяснены и понятны,
с материалами дела об административном
правонарушении ознакомлен, копию постановления
о назначении административного наказания
получил

(подпись, Ф.И.О.)

Подпись лица, вынесшего постановление

(подпись, фамилия, инициалы)

Отметка о вступлении постановления в законную силу:

Постановление вступило в законную силу «23» 04 2021 г.

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20__ г. по состоянию на
« _____ » _____ 20__ г.

исполнено (не исполнено)

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Адрес подразделения:

Взыскатель: Главное управление МЧС России по Кировской области
610035 г. Киров ул.Маклина, д.65

Главное управление МЧС России по Кировской области ул. Маклина, 65, г. Киров 610035 тел./факс (8332) 54-69-62.
E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru, телефон доверия (8332) 64-21-77.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф.54-69-62 (код 8332) E-mail: fire-
kir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района

(наименование органа государственного надзора)

г. Орлов ул. Орловская 103, тел. 2-10-80, E-mail: pch_45gpn@gumail.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРОТОКОЛ № 19
об административном правонарушении**

«12» апреля 2021г.

г. Орлов ул. Орловская 103

место составления: город, район

Я, Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору
Савиных Алексей Валерьевич

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Чайникова Валентина Ивановна
2. Дата и место рождения 27.02.1970 г. Михайловка Коростенского р-на Житомирской обл.
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. Кировская область, г. Орлов, ул. Воровского, д.35
5. Фактический адрес проживания), тел.: Кировская область, г. Орлов, ул. Воровского, д.35
6. Место работы (учебы) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основ-
ная общеобразовательная школа с. Колково
7. Занимаемая должность директор
8. Семейное положение, наличие ижди-
венцев
9. Документ, удостоверяющий личность паспорт 33 14 №305214 выдан 30.03.2015 ТП УФМС
России по Кировской области в Орловском районе
название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Не привлекался
Установил нарушение/невыполнение: требований законодательства в области пожарной без-
опасности.

а именно: В период с 09:00 12 апреля по 12:00 12 апреля 2021 г. при проведении внеплановой,
(место, время совершения и событие административного правонарушения)

выездной проверки за соблюдением законодательства в области пожарной безопасности в зданиях и помещениях Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Колково по адресу: Кировская область, Орловский район, с. Колково, ул. Шубина, 1, выявлены нарушения:

установлено, что гр. Чайникова В.И., являясь директором согласно приказа управления образования Орловского района от 09.06.2011г. №59/1-л/с и неся персональную ответственность за пожарную безопасность на объекте не выполнила в установленный срок к 01.07.2020 пункты предписания №20/1/1 от 08.07.2020 №№ пунктов 1;2

Ст.37;38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»: руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Должностное лицо

директор Чайникова Валентина Ивановна

фамилия, инициалы

получил разъяснения о правах, предусмотренных ст. 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ:

Лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен п. 4 ст.5 УПК РФ.

подпись

фамилия, инициалы

подпись

фамилия, инициалы

Законному представителю физического лица (при составлении протокола на лицо, указанное в ч. 1 ст. 25.3 (КоАП РФ):

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

К протоколу прилагается:

подпись

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

заключение эксперта, иные документы,

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

количество, стоимость, их местонахождение

✓
подпись лица, в отношении
которого составлен протокол

Чайникова В.И.

фамилия, инициалы

подпись лица,
составившего протокол

Савиных А.В.

фамилия, инициалы

Копию настоящего протокола получил:

✓ *12 апреля 2021г.*

Директор

должность

подпись

Чайникова В.И.

инициалы и фамилия

Копию настоящего протокола направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Протокол и материалы дела будут рассмотрены (переданы на рассмотрение):

адрес, дата, время;

*Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района
г. Орлов ул. Орловская 103, каб. №4 13.04.2021, в 10 часов 00 минут*

фамилия, имя, отчество судьи, наименование суда и его адрес; наименование и адрес уполномоченного органа;

должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, наименование органа и его адрес

дата, подпись лица, принявшего протокол

фамилия, инициалы

✓
«12» апреля 2021г.

подпись лица, в отношении которого составлен протокол

«ОЗНАКОМЛЕН»

Чайникова В.И.

фамилия, инициалы

Пометка об отказе ознакомления с протоколом :

(подпись должностного лица составившего протокол)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035 т.54-69-62 (код 8332) ф.54-69-62 (код 8332)

E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района
(наименование органа государственного надзора)

г. Орлов ул. Орловская 103, тел. 2-10-80, E-mail: pch_45gpn@gumail.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Орлов ул. Орловская 103

(место составления акта)

«12» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«15» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 15

«12» апреля 2020г. по адресу/адресам: Кировская область Орловский район с. Колково ул. Шубина

1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Орловского района по пожарному надзору Севрюгина А.Н. №15 от 06 апреля 2021г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КОЛКОВО ОРЛОВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (МКОУ ООШ С. КОЛКОВО)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» апреля 2021 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 3 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Орловского
района, г. Орлов ул. Орловская 103, т. 2-10-80

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 06.04.2021 г. в 10:00 директор Чайникова В.И. ✓

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: « » г. №
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Орловского района по пожарному надзору Савиных Алексей Валерьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали Директор Чайникова Валентина Ивановна (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1.	Не смонтировано (отсутствует) на путях эвакуации и в местах прохода аварийное эвакуационное освещение.	ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; ч.3 ст.4 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.23 «Правил противопожарного режима в РФ» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479; п.7.105. СП 52.13330.2011	Директор Чайникова В.И.
2.	В коридорах эвакуационных выходов (коридор 1;2 этажа) применяются горючие материалы (линолеум) с неизвестными пожарными характеристиками.	ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994г.; п. 6.25 СНиП 21-01-97*	Директор Чайникова В.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____

4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Орловского района

Савиных А.В.
« 12 » апреля 2021 г.


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____ Директор МКОУ ООШ с.Колково Чайникова Валентина Ивановна _____
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« 12 » апреля 2021 г. ✓
_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Кировской области: 8 (8332) 64-21-77.



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы Орловского
района)**

, ул. Орловская-103, г. Орлов 612270
телефон 2-10-80 (код 83365)
E-mail: pch_45gpn@gumail.kirov.ru

12.04.2021 № 64-4-31
На № _____ от _____

Директору МКОУ ООШ с. Колково
Чайниковой В.И.
612275, Кировская область Орловский
район с. Колково ул. Шубина 1.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

12 апреля текущего года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа с. Колково

При проведении проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, установленные Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и другими нормативными документами. Для устранения выявленных нарушений директору МКОУ ООШ с. Колково выдано обязательное для исполнения предписание.

В действиях должностных лиц МКОУ ООШ с. Колково установлен состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». Постановлением от 12.04.2021г. № 18 должностное лицо – директор МКОУ ООШ с. Колково Чайникова Валентина Ивановна привлечена к административной ответственности.

Сообщая об изложенном, предлагаю Вам принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В соответствии со ст. 29.13. КоАП РФ настоящее представление подлежит обязательному рассмотрению. В течение одного месяца со дня его получения Вам необходимо сообщить о принятых мерах в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Орловского района по адресу: 612270 г. Орлов ул. Орловская, 103.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со ст. 19.6. КоАП РФ.

Государственный инспектор
Орловского района по пожарному надзору



А.В. Савиных

Исп. Савиных А.В.
Тел. 2-10-80

✓